



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

S.U.A.P.

Prot. n. 9361

AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI SITA IN SUISIO IN VIA MARCONI - VARIANTE AL PGT COMUNALE AI SENSI DEL DPR 447/1998 CONFERENZA DEI SERVIZI CONCLUSIVA

VERBALE

Oggi, venerdì 18 dicembre 2015 presso la Sala Giunta della Sede Municipale del Comune di Suisio, in Via De Gasperi n° 2, alle ore 10.00, con riferimento alla convocazione del 30.11.2015 prot. pec. 8752, ha avuto inizio la 2^a e conclusiva conferenza di servizi relativa all'intervento depositato dalla società Liguria Gas srl con sede in Cairo Montenotte (Sv) via della Resistenza n. 34 e relativo all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente.

Premesso che :

- in data 21 novembre 2014 con prot. 8159, è stata presentata istanza di attivazione delle procedure di sportello unico ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i. al fine di acquisire autorizzazione per la realizzazione di "Ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi";
- l'intervento proposto risulta in contrasto con il Piano di Governo del Territorio in vigore ed in conseguenza se ne richiede variante;
- l'intervento proposto è stato sottoposto a procedimento di verifica di esclusione dalla VAS in data 27 marzo 2015 e come da decreto dell'autorità competente prot. 2270 del 3 aprile 2015, lo stesso è risultato non assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica;
- il progetto è conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- ai sensi della normativa in materia la realizzazione dell'intervento di "Ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi" è pertanto autorizzabile dal S.U.A.P. comunale mediante procedimento ai sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i;

- l'approvazione del progetto avviene mediante la convocazione di conferenza di servizi a cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti preposti al rilascio di autorizzazione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessari alla realizzazione del nuovo insediamento;
- al fine della partecipazione di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio alla realizzazione del progetto, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi è stato dato pubblico avviso della convocazione della 1^a conferenza S.U.A.P. mediante pubblicazione sul sito web Comunale e all'Albo Pretorio Comunale.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 1 dicembre 2014, con la quale è stato dato avvio del procedimento relativo all'istanza in parola.

Preso atto del verbale della prima conferenza di servizi (istruttoria) tenutasi in data 21.09.2015 (giusto verbale prot. 6762)

Preso atto che con nota prot. 8752 del 30.11.2015 sono stati invitati a partecipare alla 2^a conferenza di servizi oltre i proponenti ed i tecnici da questa incaricati:

- Regione Lombardia - Ufficio Carburanti
- Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici
- Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Viabilità
- Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Urbanistica
- Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Ambiente
- Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
- A.R.P.A.
- Azienda Sanitaria Locale (ASL)
- Soc. Hidrogest S.p.a.
- Agenzia delle Dogane di Bergamo - Uffici Oli Minerali
- Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo
- Unigas Distribuzione srl
- Snam Rete Gas SpA
- Enel Distribuzione SpA
- Enel Sole S.p.A.
- Telecom Italia Spa
- Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca
- BigTLC srl
- Comune di Bottanuco
- Comune di Chignolo d'Isola
- Comune di Medolago

- Comune di Cornate d'Adda
- Ufficio di Polizia Locale – settore Commercio -

Risultano presenti (P) o assenti (A):

Regione Lombardia - Ufficio Carburanti –	A
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici	A
Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Viabilità	A
Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Urbanistica	A
Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Ambiente	A
Ambito Territoriale Ottimale (ATO)	A
A.R.P.A.	A
Azienda Sanitaria Locale (ASL)	A
Soc. Hidrogest S.p.a.	A
Agenzia delle Dogane di Bergamo - Uffici Oli Minerali	A
Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo –	A
Unigas Distribuzione srl	A
Snam Rete Gas SpA	A
Enel Distribuzione SpA	A
Enel Sole S.p.A.	A
Telecom Italia Spa	A
Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca	A
BigTLC srl	A
Comune di Bottanuco	A
Comune di Chignolo d'Isola	A
Comune di Medolago	A
Comune di Cornate d'Adda	A
Ufficio di Polizia Locale - Commercio	A
dott. Bruno Clemente Facheris - Responsabile S.U.A.P.	P
Arch. Sara Cattaneo – tecnico istruttore comune di Suisio – settore Edilizia Privata	P
Ing. Pierguido Piazzini – coprogettista dell'intervento	P
	P

Ricordato che:

- a corredo della convocazione della conferenza, prot. pec 8752 del 30.11.2015, è stato indicato il sito e relativo link sul quale consultare la documentazione inerente il progetto e tutte le integrazioni pervenute;
- che l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, con decreto del Presidente n. 222 del 18.09.2015, ha espresso il parere di compatibilità con il P.T.C.P..

Il dott. Bruno Clemente Facheris svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Ore 10,00 si apre la conferenza e prende la parola il dott Facheris Bruno Clemente che ripresenta l'iter procedurale di approvazione del progetto in parola e illustra quanto sviluppato sino ad oggi, gli esiti della prima conferenza di servizi svolta e le integrazioni presentate dalla società proponente.

Inoltre evidenzia che:

- in data 03.12.2015 con prot.8870 è pervenuto parere favorevole da parte della società Enel Distribuzione SpA (allegato alla presente)
- in data 03.12.2015 con prot. 8877 è pervenuta la nota della società Snam Rete Gas SpA dove si ribadisce il parere favorevole già espresso in sede di prima conferenza di servizi del 21.09.2015 (allegata alla presente)
- in data 03.12.2015 con prot. 8885 è pervenuta nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo nella quale si evidenzia che lo stesso in data 24.11.2015 con prot. 23676/65635 ha rilasciato parere favorevole di conformità antincendio per il progetto in esame (allegata alla presente)
- in data 14.12.2015 con prot. 9106 è pervenuta nota della Provincia di Bergamo – Settore Ambiente – Servizio AUA, con la quale si evidenzia la necessità che la società richiedente presenti istanza AUA per la regolarizzazione degli scarichi delle acque negli strati superficiali del sottosuolo (allegata alla presente)
- in data 14.12.2015 con prot. 9130 è pervenuta nota del Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL di Bergamo con la quale viene ribadito il parere favorevole espresso preliminarmente alla prima conferenza
- in data 18.12.2015 con prot. 9260 è pervenuta nota del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con la quale si conferma il parere già inviato con nota del 17.08.2015 preliminare alla prima conferenza di servizi

A seguire prendono la parola l'ing. Sergio Fenoglio e l'ing. Pierguido Piazzini che illustrano nel dettaglio le integrazioni prodotte.

Il Comune di Suisio, rappresentato dall'arch. Sara Cattaneo, relativamente all'aspetto edilizio dell'intervento rileva che le integrazioni prodotte hanno fornito adeguato riscontro alle carenze evidenziate nel progetto originario in sede di prima conferenza di servizi.

Ricordato che in base all'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni/Enti partecipanti o comunque inviati alla Conferenza, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione/Ente o sia risultato assente.

Per tutto quanto sopra richiamato

- si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto avanzato tramite SUAP per la realizzazione dell'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, recependo pareri rilasciati e/o espressi dalle Amministrazioni/Enti inviati
- si esprime **PROPOSTA DI VARIANTE** al PGT vigente sulla quale si pronuncerà definitivamente il Consiglio Comunale
- si rimanda all'Ufficio Tecnico la determinazione dei oneri accessori mentre per quanto concerne gli standard qualitativi si richiama quanto già disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 13/06/2015;
- si rimanda all'Amministrazione Comunale la definizione degli accordi convenzionali

Il presente verbale verrà trasmesso al Consiglio Comunale per le decisioni conseguenti e verrà pubblicato sul sito web del Comune di Suisio e all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso in copia a tutti gli Enti invitati.

La 2^a conferenza si chiude quindi alle ore 10,55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Suisio, 18 dicembre 2015

Vedasi foglio allegato con nominativi e firme dei partecipanti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Facheris dott. Bruno Clemente



COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0008870 del 03-12-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 3 F.



Enel-DIS-02/12/2015-0987448

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord Ovest
Zona di Bergamo

06071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn
P. 439 02 39652902

enedistribuzione@pec.enel.it

Spett.le
COMUNE SUISIO
Via De Gasperi, 2
24040 SUISIO BG
PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

DIS\MAT\NO\DTR-LOW\ZCZCZC\UOR4

Oggetto: CONFERENZA SERVIZI PER AMPLIAMENTO STAZIONE SERVIZIO VIA MARCONI

Facciamo seguito alla convocazione per la Conferenza Servizi in oggetto per informarvi che non parteciperemo.

Per quanto di nostra competenza esprimiamo parere favorevole alle opere in progetto.

Rimaniamo in attesa di eventuali richieste di spostamento dei nostri impianti interferenti con le opere in progetto.

Distinti saluti

Paolo Maria Zamburlini
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1

Id. 20765919

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombione 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 022435 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

**SNAM RETE GAS**

Dalmine 02.12.2015
Prot. DI-NORD/C.DAL/ 206 /lc

Spett.le
COMUNE DI SUISIO
Sportello Unico Attività Produttive
Via De Gasperi, 2
24040 Suisio (BG)

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0008877 del 03-12-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Cl. 8 Cl. 3 F.

**Oggetto: Autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti
sita in Suisio via Marconi, in variante al PGT comunale.
Convocazione Conferenza di Servizi (conclusiva).**

Con riferimento alla Vostra mail -pec del 30/11/2015 di pari oggetto, Vi
comuniciamo Snam Rete Gas non sarà presente alla convocazione del giorno
18/12/2015.

Con riferimento alla conferenza tenutasi il 21/09/15, la scrivente società
rinнова il parere favorevole rilasciato e conferma integralmente le dichiarazioni
riportate nel verbale della stessa.

Nel ringraziarVi per la cortese segnalazione si porgono distinti saluti.



Distretto Nord
Centro di Dalmine
Viale Locali, 518
20064 DALMINE (BG)
Tel. 03557010
Fax: 035570334
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P. 229 S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano:
n. 10238201008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA: 10238201008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

MOD. VV.F.
BG 001-Fri



Ministero dell'Interno

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo**

"Adversus ignem audentissimi."

Ufficio Prevenzione Incendi

dipvvf.COM-BG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0024331.03-12-2015

Bergamo, li _____

Via Codussi, 9 - 24124 Bergamo Tel. 035/22782.. - Fax 035/235036
E-mail comando.bergamo@viciifuoco.it - sito internet www.viciifuoco.it

Spett.le
COMUNE DI SUISIO
24040 - SUISIO

PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Protocollo n.

Pratica n. **65635** (da citare nella corrispondenza)

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0008885 del 03-12-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 3 F.

Oggetto: **Conferenza di servizi - Richiesta di parere tecnico.**

Ditta LIGURIA GAS S.R.L. sita nel comune di SUISIO in VIA S.P. 158 KM. 3 + 750, .

Attività comprese nel D.M. 16.02.1982 n. 13.4.C - - - -

Nota VS protocollo N.8752 del 30-11-2015.

In riscontro alla nota in oggetto, si comunica che questo Comando è impossibilitato a partecipare alla conferenza di servizi convocata per il giorno 18-12-2015.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che, per l'attività sopra specificata, in data **24.11.2015** con nota **prot. 23676/65635** (allegata), questo Comando ha espresso parere favorevole di conformità antincendio, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 151/2011. Si precisa che la documentazione tecnica presentata a questo Comando è conforme a quella di riferimento di cui alla Vs nota.

Questo Comando resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Funzionario che ha esaminato
la documentazione tecnica
Ing. Antonio Dusi

Il Comandante
Ing. Fabrizio Piccinini

L'ufficio prevenzione incendi del Comando è aperto al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.



Bergamo, li 24 NOV. 2015

Ministero dell'Interno

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo**

"Adversus ignem audentissimi"
Ufficio Prevenzione Incendi

Via Codussi, 9 - 24124 Bergamo - Tel. 035/2278222 - Fax 035/235036
sito internet www.vigilfuoco.it

Spett.le
LIGURIA GAS S.R.L.
Sig./ra GINOCCHIO RINALDO
VIA DELLA RESISTENZA, 34
17014 - CAIRO MONTENOTTE

Prot. n. 23676

Pratica n. **65635**

e, p.c. Spett.le Sig. Sindaco
del Comune di
24040 - SUISIO

Oggetto: **Valutazione del progetto ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011**
Ditta LIGURIA GAS S.R.L. sita nel comune di SUISIO in VIA S.P. 158 KM. 3 + 750. .
Progetto di modifica di attività individuata ai numeri/categorie ~~XXXXXXXXXX~~ del DPR
151/2011
Funzionario istruttore incaricato del procedimento tecnico: **Ing. Antonio Dusi**

Con riferimento alla domanda presentata in data 09.11.2015 prot. n.22433, esaminato il progetto relativo alle attività in oggetto indicate, si esprime.

parere favorevole sulla conformità dello stesso alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi

Per quanto non espressamente indicato in progetto, devono essere comunque osservate le regole tecniche di prevenzione incendi attualmente in vigore.

Si restituisce una copia del progetto con i visti di conformità rammentando che, a lavori ultimati, il responsabile legale, prima dell'esercizio dell'attività dovrà presentare la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i..

Si ricorda infine che, sempre ai sensi del DPR 151/2011, *in caso di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o deposito e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate*, la S.V. è tenuta ad avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 4 (presentazione della SCIA) nonché, *per i progetti di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio*, anche quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 ai fini dell'ottenimento del preventivo parere di conformità.

Il Funzionario incaricato del procedimento tecnico
che ha esaminato la documentazione progettuale
Ing. Antonio DUSI

Il Comandante
Ing. Fabrizio PINCININI



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Via Gennaro Sora 4 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597

Http://www.provincia.bergamo.it – PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

COMUNE DI SUISIO

Prot. N. 0009106 del 14-12-2015

Arrivo

SUAP

UFFICIO TECNICO

Ct. 6 Cl. 3 F.

/09.02/CIG

Bergamo,

Liguria Gas, PARERE CDS del 18.12.2015

Trasmissione via pec

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi
del 18.12.2015. Ditta Liguria Gas
Srl, a Marconi, Suisio, Bg.

Spett.le
Servizio Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Suisio
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Conferenza dei Servizi 18.12.2015

Parere del Servizio.

Si fa riferimento alla nota di convocazione alla Conferenza dei Servizi per l'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio, Via Marconi, acquisita in atti provinciali con protocollo n° 92258 del 30.11.2015.

In merito si evidenzia che:

- la ditta in oggetto è stata autorizzata dalla Provincia di Bergamo, con D.D. n° 247 del 03.02.2010, allo scarico in suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia e delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento sito in sp n° 158 Suisio-Chignolo al Km 3+750 Via Marconi;
- l'autorizzazione, con validità 4 anni, è scaduta nel 2014.

Al riguardo si comunica che con Decreto del Presidente della Repubblica numero 59 del 13 marzo 2013, entrato in vigore il 13 giugno 2013, le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lvo 152/06 (scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, in corso d'acqua superficiale e in suolo- strati superficiali del sottosuolo) sono state ricomprese nell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 3 c.1 lettera a).

La ditta dovrà pertanto provvedere a presentare istanza AUA tramite il SUAP competente per territorio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2

Responsabile del Servizio AUA : Dr. Ing. Sara Mazza ☐ 035.387541

Referente della pratica: p.a. Cigolini Coletta ☐ 035.387552



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
Settore Prevenzione di Bonate Sotto – Ufficio di Sanità Pubblica
Responsabile Dr. Marcello Dalzano
24040 Bonate Sotto (Bg) - Via Garibaldi n°13 - ☎ 035/4991124 – 035/4991111 - 📠 035/4942179
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asl.bergamo.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it

Prot. _____

Data,

Settore di Prevenzione di Bonate Sotto/MD/rr

Al
Responsabile del Procedimento
dott. Bruno Clemente Facheris
comune di Suisio
Via a. De Gasperi
24040 – SUISIO – BG

INVIATO VIA PEC: comunedisuisio@legalmail.it

OGGETTO: Autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in via Marconi, in variante al PGT Comunale; Conferenza dei Servizi (conclusiva) del 18/12/2015.

In merito all'oggetto si conferma, limitatamente agli aspetti di competenza, il parere favorevole inviato con nota U0105807 del 16/09/2015.

Distinti saluti.

Settore di prevenzione di Bonate Sotto
Il Responsabile
Dalzano dr. Marcello



COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0009130 del 14-12-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 3 F.

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0009260 del 18-12-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 3 F.



Consorzio di Bonifica
Media Pianura Bergamasca

Prot. 15021
del 18/12/2015

Referente: Matteo Marrandino
Riferimento n°: 30.11.2015/14204
13.11.2015/13504


Spett.le
Comune di Suisio
SUAP
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Spett.le
Liguria Gas SRL
Via della Resistenza, 34
17014 Cairo Montenotte (SV)

OGGETTO: Canale Adda. Conferenza dei servizi per l'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio - Via Marconi.

Con riferimento alla nota di comunale del 30 novembre 2015 di convocazione della Conferenza dei Servizi del 18/12/2015, lo scrivente Consorzio di Bonifica, riconferma quanto già comunicato con la propria nota 9903 del 17/08/2015.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Mario Reduzzi
Direttore Generale




CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

24125 Bergamo - Via Gritti, 21/25 - Tel. 035.4221111 - Fax 035.4227774
www.cbbg.it • info@cbbg.it

